

**Корректировка организационных и малозатратных мероприятий к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "ТеплоНефть" на 2015-2018 г.г.**

№ пп	Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Годовая экономия энергоресурсов					
				в натуральном выражении		В стоимостном выражении, тыс.руб.			
				Ед. изм.	Кол-во	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Отключение ненагруженных трансформаторов в двух трансформаторных подстанциях на летний период (котельной № 1)	трансформатор	1	кВт*ч	3 024	10,725	11,755	12,789	46,914
2.	Отключение ненагруженных трансформаторов в двух трансформаторных подстанциях на летний период (котельной № 2)	трансформатор	1	кВт*ч	3 024	11,17	12,250	13,320	14,492
3.	Отключение ненагруженных трансформаторов в двух трансформаторных подстанциях на летний период (котельной № 10)	трансформатор	1	кВт*ч	1 771	6,592	7,224	7,860	8,552
4.	Отключение одного из двух трансформаторов 630 кВА в летний период (котельная № 1)	трансформатор	1	кВт*ч	15 300	54,263	59,472	64,706	70,400
5.	Отключение одного из двух трансформаторов 630 кВА в летний период (котельная № 2)	трансформатор	1	кВт*ч	15 300	56,516	61,942	67,393	73,323
6.	Отключение одного из двух трансформаторов 630 кВА в летний период (котельная № 10)	трансформатор	1	кВт*ч	7 500	27,914	30,594	33,286	36,216
7.	Перевод освещенности на вечерний и ночной режим	светильник	204	кВт*ч	7 360	26,103	28,609	31,127	33,866

Генеральный директор

И.М. Романив

Главный энергетик

И.Н. Рапонов

Исполнитель: 8 (34643) 46469 Рапонов И.Н.